

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

**СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ**

**PARKINGS**

---

*Дата введения 2000-07-01*

**7 ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**7.1** Выходы на каждом этаже стоянки должны быть обозначены с помощью ясных и хорошо видимых указателей.

Для обозначения путей движения автомобилей и главных целевых точек (выходов на этажах, мест установки пожарных кранов, огнетушителей и пр.) рекомендуется применение светящихся красок и люминисцентных покрытий.

**7.2** Помещения для хранения автомобилей и рампы должны иметь указатели о запрещении курения в автостоянке.

**7.3** Автостоянки должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями **ППБ 01**.

**7.4** Специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на открытую поверхность конструкций, должны периодически восстанавливаться или заменяться при их разрушении (выходе из строя полностью или частично) или в соответствии со сроком эксплуатации, установленным в технической документации на эти покрытия и пропитки.

**7.5** Наружные проезды (пандусы) и наружные лестницы должны очищаться от снега и льда.

**7.6** Не допускается переоборудование или использование отдельных боксов, предназначенных для хранения автомобилей, в качестве помещений для осуществления ремонтных работ.

**7.7** Работоспособность инженерных систем противопожарной защиты (пожарные краны и гидранты, насосные установки пожаротушения, пожарная сигнализация, системы противодымной защиты, оповещения людей о пожаре, устройства для закрывания эвакуационных выходов) должна проверяться не реже одного раза в год с составлением соответствующего акта с участием представителей государственного пожарного надзора.

**7.8** Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предусматриваются в соответствии с **ППБ 01**.